



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-cinq, le 2 décembre, à 14h00

Le Conseil Municipal de la Commune des SALLES SUR VERDON dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Denise GUIGUES, Maire en exercice.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 24 novembre 2025

PRESENTS :

Alain BATTAGLINI	1 ^{er} adjoint
Michel BLAIN	3 ^{ème} adjoint
Sébastien BOVERO	Conseiller municipal
André GUIGUES	2 ^{ème} adjoint
Denise GUIGUES	Maire
Alina ORANGE	Conseillère municipale
Gilles PERRIER	Conseiller municipal

ABSENT :

Damien FIROUD	Conseiller municipal
Chantal ROGER-ROBERT	Conseillère municipale
Julien PAULET	Conseiller municipal

Nombre de conseillers en exercice : 10

Présents : 7

Votants : 7

N° 52/2025 – RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE 2024

Madame Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport sur le service public de l'eau potable :

(Circulaire n°12/DE dy 28 avril 2008 – Mise en œuvre du rapport sur le prix et a qualité des services publics d'eau et d'assainissement en application du décret n°2007-6475 du 2 mai 2007. Code de la santé publique art. D.121.104)

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE SERVICE EAU POTABLE 2024 PRÉSENTE AU CONSEIL MUNICIPAL

1. Les indicateurs techniques :

a) *Localisation des principaux points de prélèvement :*

- Source de CHARDES – AIGUINES
- Pompage LES RUISES – LES SALLES SUR VERDON

b) *Nature des ressources utilisées :*

- CHARDES : Eau souterraine



- RUISSES : Eau superficielle (Lac Sainte Croix)
- c) *Volumes correspondants prélevés dans ces milieux :*
- CHARDES : 57 338 m³
 - RUISSES : 13 444 m³
- d) *Nombre d'habitants :*
- Permanents : 232 (Insee 2025)
 - Saisonniers : 2 500 à 3 000
- e) *Nombre de branchements :*
- Domestiques : 305
 - Non domestiques : 10
 - Communaux : 10
- f) *Volumes produits – Année 2024 :*
- Pour les besoins de la commune des SALLES SUR VERDON : 66 779 m³
 - Restitué à la commune d'AIGUINES pour irrigation : 62 836 m³
- g) *Période de pointe :*
- Juin/Juillet/Aout
- h) *Commentaires A.R.S :*
- Les analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique
 - Eau conforme pour l'ensemble des paramètres physico-chimiques recherchés

2. Les indicateurs financiers

- a) *Prix de l'eau :*
- Tarification au m³
 - Révision annuelle
- b) *Eléments relatifs au prix du m³ d'eau :*
- Facturation proportionnelle au volume d'eau utilisé
 - Prix du m³ consommé : 1,10 €
 - Assainissement : 1,10 €
 - Redevance pour pollution (Agence de l'eau) : 0.28 €
 - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau) : 0.16 €
- c) *Autres indicateurs financiers :*
Recettes d'exploitation autres que celles résultant du prix de l'eau :
- Vente de compteurs
 - Piquage

3. Travaux réalisés – Année 2024 :

- Remplacement de la sonde de niveau – bassin d'eau potable : 840€ HT
- Remplacement disjoncteur pompe doseuse – station de filtration : 120€ HT
- Nettoyage annuel des bassins : 1 309.68€ HT
- Installation système de chloration : 19 752.76€ HT
- Installation groupe électrogène : 12 000€ HT

4. Travaux à prévoir – Année 2026 :



- Renouvellement des compteurs défectueux

5. Projets d'investissement – Année 2026 :

- Schéma directeur de l'assainissement

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des présents :

DIT avoir pris connaissance du rapport annuel sur le service de l'eau potable pour l'année 2024
APPROUVE ledit rapport

Fait et délibéré aux SALLES SUR VERDON
Les jours, mois et ans susdits
Le Maire,
Denise GUIGUES

